

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2024/2025 года**

Выдан *Муниципальному автономному дошкольному образовательному  
учреждению Полевского городского округа  
«Детский сад № 63 комбинированного вида»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к  
отопительному периоду:

1. г. Полевской, 2 Микрорайон, д. 14.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от  
13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2024г.



К.С. Поспелов

**АКТ**  
**готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.**

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

**председатель комиссии:** Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

**члены комиссии:**

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Ливанов Максим Анатольевич — главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго»;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - \_\_\_\_\_ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 комбинированного вида»**

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 комбинированного вида», 623380 Свердловская обл. г. Полевской, ул. 2-й микрорайон, дом № 14.

**В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:**

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
	Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:		

1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	<b>Не требуется</b>	Нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок отсутствуют
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок	<b>Выполнено</b>	1. Акт промывки теплообменного оборудования теплового пункта от 26.06.2024г 2. Акт промывки системы отопления от 26.06.2024г
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	<b>Выполнено</b>	Акт выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 гг. систем теплоснабжения от 01.08.2024г.
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	<b>Выполнено</b>	1. Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон от 09.01.2024г 2. Акт испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность от 26.06.2024г
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Акт осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) от 01.08.2024г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	<b>Выполнено</b>	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов от 01.08.2024г.
9.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	<b>Выполнено</b>	Акт проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения от 26.06.2024г
10.	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	<b>Выполнено</b>	Акт проверки наличия паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности от 01.08.2024г.
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом

	водопроводом и канализацией		
12.	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	<b>Выполнено</b>	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов от 12.08.2024г.
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	<b>Выполнено</b>	1.Акт сверки об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы от 01.07.2024г. 2.Справка об отсутствии задолженности у потребителя тепловой энергии от 01.08.2024г
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	<b>Выполнено</b>	Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплопотребляющих установок персоналом и материально-техническими ресурсами от 25.07.2024
16.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	<b>Выполнено</b>	Акт испытания на плотность и прочность системы отопления от 26.06.2024
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилами	<b>Выполнено</b>	Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии от 01.08.2024
18.	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом	<b>Не требуется</b>	-

**Готово**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 комбинированного вида»**

(наименование объекта)

**Готово**

**к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.**

**Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):**

- 1) Копия Приказа №104-Д «О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025г» от 29.05.2024
- 2) Копия Приказа №2-Д «Об утверждении годового плана-графика ремонта систем теплоснабжения 2024г» от 09.01.2024г.
- 3) Копия Годового плана-графика ремонта систем теплоснабжения на 2024г. от 09.01.2024г.
- 4) Акт выполнения плана-графика ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 гг. систем теплоснабжения от 01.08.2024г.
- 5) Копия Муниципального контракта теплоснабжения и поставки горячей воды №3/5-ПТ от 09.01.2024г.
- 6) Копия Акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон от 09.01.2024г.
- 7) Акт сверки взаимных расчетов от 01.07.2024
- 8) Справка об отсутствии задолженности у потребителя тепловой энергии от 01.08.2024г.
- 9) Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии от 01.08.2024г.
- 10) Акт промывки теплообменного оборудования теплового пункта от 06.06.2024г.
- 11) Акт промывки системы отопления от 26.06.2024г.
- 12) Акт испытания на прочность и плотность системы отопления от 26.06.2024г.
- 13) Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному периоду от 26.06.2024
- 14) Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов от 01.08.2024г. Акт проверки наличия паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности от 01.08.2024г.
- 15) Копии Паспорта и поверки ТЭКОН.
- 16) Копии Паспорта и поверки Метран.
- 17) Копии Паспорта и поверки КТПТР.
- 18) Акт осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) от 01.08.2024г.
- 19) Акт испытания на плотность и прочность систем отопления от 26.06.2024
- 20) Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора от 12.08.2024
- 21) Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплоснабжающих установок персоналом и материально-техническими ресурсами от 25.07.2024
- 22) Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей от 01.08.2024г.
- 23) Копия приказа № 50/1-Д о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок от 11.03.2024
- 24) Копия приказа № 106/1-Д о назначении ответственного лица за электрохозяйство от 17.06.2024
- 25) Копии протоколов проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения от 07.03.2024 (2шт)
- 26) Копии протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках от 14.06.2024 (2шт)

Председатель комиссии:



/Т.А. Комякова

(подпись, расшифровка подписи)


Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_/И.А. Кузнецова  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_/С.Г. Яковлева  
(подпись, расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_/И.А. Петина  
(подпись, расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_/О.Н. Будылина  
(подпись, расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_/М.А. Ливанов  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"В" сентября 2024 г.

   /  /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430283

Владелец Коростелева Ольга Александровна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025