

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе Полевской и в

Сысертском районе

(Южный Екатеринбургский отдел

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области)

адрес: 620130, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, E-mail:

mail_15@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДЕТСКИЙ САД №63
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

623391, Свердловская обл., г. Полевской, мкр.2,
д.14



Профилактическое мероприятие № 66250041000117204030 от 12.02.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 07.03.2025

№ 23/2025-231

При проведении обязательного профилактического визита с 24.02.2025 по 07.03.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-15-12/25-1844-2025 от 13.02.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД
№63 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

юридический адрес 623391, Свердловская обл., г. Полевской, мкр.2, д.14

дата регистрации 03.10.2002

ИНН/ОГРН 6626011225/1026601606800

Детский сад № 63 комбинированного вида (623391, Свердловская обл., г. Полевской, 2 микрорайон, 14)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 07.03.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений: 25.02.2025 г. установлено, что имеются дефекты внутренней отделки стен и потолка в следующих помещениях: в коридоре	СП 2.4.3648-20	2.5.3	Обеспечить проведение замены/ремонта кровли здания детского сада и устранить следы протеканий, дефектов внутренней отделки потолка в помещениях	31.08.2025

<p>второго этажа (следы протечки на потолке), в группе № 6 (в туалете следы протечки на потолке), в группе № 10 (в группе и в туалете следы протечки на потолке), в группе № 9 (в спальне следы протечки на потолке). В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>			<p>группы № 6, группы № 10, группы № 9, в коридоре 2-го этажа.</p>	
<p>2. Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению помещений: в группе № 3, в группе № 10, в группе № 5 в помещениях групповых установлены люминесцентные лампы с разным световым излучением. В соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 не допускается использовать в одном помещении разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.</p>		<p>2.8.5</p>	<p>Соблюдать требования санитарного законодательства к искусственному освещению помещений: в помещениях групповых в группе № 3, в группе № 10, в группе № 5 не допускать использование ламп с разным световым излучением.</p>	<p>31.08.2025</p>

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 01.09.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД
№63 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"** заведующего МАДОУ ПМО СО "ДЕТСКИЙ САД №63
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" Коростелеву О.А.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе



Зубарева Анастасия Викторовна

Предписание получил:

Место выдачи предписания:

623391, Свердловская обл., г. Полевской, 2 микрорайон, 14

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 23/2025-231 от 07.03.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 145792345010397423411790935696345598984963060912

Владелец Коростелева Ольга Александровна

Действителен с 09.04.2026 по 09.04.2027