



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623380 Свердловская область г. Полевской, ул. Крылова, 8 тел. 8(34350) 2-41-64

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 171 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению Полевского городского округа «Детский сад № 63
комбинированного вида»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора городского округа
Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному
надзору Покальнетова Вадима Николаевича № 171 от «28» сентября 2021года
в период с «29» сентября 2021 г. по «12» октября 2021 г.
Архиповой Юлией Алексеевной – инспектором ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,

Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(государственным инспектором городского округа Ревда, городского округа
Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая, выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Коростелева Ольга Александровна, заведующий

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Помещение для хранения лыж, (пожароопасное помещение - 1 этаж, помещение № 64 согласно технического паспорта на здание детского сада № 8259), руководитель организации не обеспечил обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.12	20.01.2022	

стороны.			
----------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий Архипова Ю.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Архипова Ю.А.
(подпись)

Инспектор ОНД и ПР ГО Ревда,
ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Свердловской области
лейтенант внутренней службы
Архипова Юлия Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 09C73BEC88820440217A884C58CDF1A00928
Владелец: Архипова Юлия Алексеевна
Действителен с 23.07.2021 по 23.10.2022

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162532

Владелец Коростелева Ольга Александровна

Действителен с 27.10.2022 по 27.10.2023